

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР  
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В БОРИСОГЛЕБСКОМ  
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ,  
ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.  
Телефон/факс 2637761, 2636228.  
e-mail san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854.  
ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001  
Фактический адрес: 397160, Воронежская область,  
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88.  
Телефон/факс: 6-20-36, 6-27-33  
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru  
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889  
ИНН/КПП 3665049241/360402001

Аттестат аккредитации  
№РА.RU.710018  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 29 апреля 2015  
года

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**№ 03-22/9 от «15» ЯНВАРЯ 2018 Г**

**на протокол лабораторных исследований, испытаний от 15.01.2018  
№ 175П**

**Аккредитованная испытательная лаборатория филиала**

**Вода подземного источника водоснабжения**

**Заключение:** проба воды подземного источника водоснабжения, отобранной из скважины №2 водозаборного сооружения по адресу: Воронежская область, Павловский район, с. Черкасское (юридический адрес: ООО «Строй Инвест. Воронежская область, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 52, корпус А, офис 305), по результатам лабораторных испытаний **соответствует** требованиям п. 3.3 таблица 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям.  
Я, Милашова Светлана Владимировна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г №195-ФЗ.

ЭКСПЕРТ - Главный врач  
(сертификат эксперта  
Регистрации № 2136 от 26.04.2014 г.)

Подпись

С.В. Милашова  
(ФИО эксперта)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,  
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88.

e-mail: [postmaster@higiene1.vsi.ru](mailto:postmaster@higiene1.vsi.ru) Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33

ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.  
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 175 П  
от 15 января 2018г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода подземного источника водоснабжения

ЗАКАЗЧИК: ООО «Строй Инвест»

Воронежская область, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д.52, корпус А, офис 305.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):	12 января 2018	10 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):	12 января 2018	12 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ:	12 января 2018	- 13 января 2018

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие требованиям п. 3.3. таблица1 Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода  
Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения.  
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего  
водоснабжения», микробиологические показатели.  
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО  
ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): ООО «Строй Инвест»  
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д.52, корпус А, офис 305.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): скважина №2, водозаборные сооружения  
Воронежская область, Павловский район, с.Черкасскре.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 175 5.П.2.

ТАРА, УПАКОВКА: стерильный флакон

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Проба отобрана представителем объекта Наседкиным О.И., зам.  
директора.

Акт отбора № 52 от 12.01.2018г. Договор № 206 от 12.0.02018г

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

  
Ю.А. Бирюкова

Руководитель (заместитель) ИЛ:

  
С.В. Милашова

М.П.

Код образца (пробы)

АР 175 5.П.2.

## МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытания	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
№ 65	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/ мл	

Испытания проводили:

Должность

Подпись

ФИО

Врач бактериолог

Е.В. Сафонова

Протокол испытаний № 175 5.П.2.

Общее количество страниц 2: страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.